

RAPPORT DE MAINTENANCE N°255491

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
11/09/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE TAC	00002765 MONTE-CHARGE	23AM2765 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	COKERIE TAC


Éléments contrôlés :	Révisé	Correct
Contrôle accès machinerie (boîte rouge + clés, échelle, fermeture du local, éclairage...)		
Contrôle boutons et afficheurs (fct, lumineux)	☒	☒
Contrôle portes palières et cabine (verrouillages et contacts de fermeture)	☒	☒
Contrôle précision arrêt et nivelage	☒	☒
Contrôle dispositif réouverture (choc, cellule, bp...)	☒	☒
Contrôle cabine (état sol, habillage, bab...)	☒	☒
Contrôle éclairage gaine	☒	☒
Contrôle téléalarme courant coupé	☒	☒
Contrôle de la manœuvre de secours courant coupé	☒	☒
Contrôle éclairage secours cabine courant coupé	☒	☒
Contrôle éclairage secours machinerie courant coupé	☒	☒

Date:	11/09/2026	Huere Debut	9:50	Heure Fin	11:29
Vérification Téléphone :					
Test Téléphone :					
Observations Téléphone :					





OBSERVATIONS
visite de maintenance
souglage des percuteurs
soulage seuilles paliere et cabi^e
lubrification des guides
nettoyage machinerie
soufflage machinerie
contro^les des niveaj huile moteur
lubrification des guides contre poit et cabine
test de la phonie ok
remise en service

SIGNATURE CLIENT

SIGNATURE TECHNICIEN

Nom: Client indisponible**Technicien:** ABDOU SOULAIMANA**Route:** 0029

PHOTOS



APPAREIL ARRETE

Oui ☒ Non