



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°259844

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
26/09/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / COKERIE CRIBLAGE	00002768 ASCENSEUR	23AM2768 MINIMAL
N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION		LOCALISATION	
ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX		COKERIE CRIBLAGE		
DEMANDE D'INTERVENTION				
Date/Heure Appel:	25/09/2026 23:51	Contact:	GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86
DETAIL DE L'INTERVENTION				
Motif:	Monte charge en panne. Étage : zéro mètre. En panne depuis un mois			
Résolution:	Origine: Vandalisme / Malveillance Localisation: Equipement: Seuil Etat: CASSE Action: AUTRE Clôture: Indisponible		Observations:	Seuil de porte arrachée appareil à l'arrêt
DATE	26/09/2026	HEURE DEBUT	7:50	HEURE FIN 7:51
QX	MATERIEL REMPLACE			
1,00	Acte de vandalisme			
SIGNATURE CLIENT		SIGNATURE TECHNICIEN		
Nom:	Technicien:		000059 MERCIER GABRIEL	
PHOTOS				
APPAREIL ARRETE				

Oui Non