



L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D'INTERVENTION N°263968

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	N° / TYPE APPAREIL	N° / TYPE CONTRAT
08/10/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / PDC PCB3	00002781 MONTE-CHARGE	23AM2781 MINIMAL

N° APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	PDC PCB3

DEMANDE D'INTERVENTION		
Date/Heure Appel: 08/10/2026 16:40	Contact: GIP	Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L'INTERVENTION

Motif: ascenseur en panne au 0 mètre porte fermée, ne fonctionne plus.

Résolution:

Origine: Sinistres (inondation, incendie...)
Localisation:
Equipement: Poulie tendeuse
Etat: HORS SERVICE
Action: PIECES EN COMMANDE
Clôture: Indisponible

Observations:

À mon arrivé appareil bloqué au 0m
-> Du aux fortes pluie cuvette inondé
-> Appareil mis à l'arrêt


DATE	08/10/2026	HEURE DEBUT	14:00	HEURE FIN	15:00
------	------------	-------------	-------	-----------	-------

QX	MATERIEL REMPLACE
----	-------------------



SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
------------------	----------------------

Nom: Client indisponible

Technicien: 000053 PEREIRA SERRANO LUIS



PHOTOS



APPAREIL ARRETE

☒ Oui ☐ Non