L'ASCENSORISTE

18 Bis Avenue de Bruxelles
13127 VITROLLES
04 84 34 13 13

RAPPORT D´INTERVENTION Nº270959

DATE	CLIENT	NOM APPAREIL	Nº / TYPE APPAREIL	Nº / TYPE CONTRAT
03/11/2026	ARCELOR MITTAL	ARCELOR MITTAL / HFX HF1	00002775 MONTE-CHARGE	23AM2775 MINIMAL

Nº APP CLIENT	ADRESSE INSTALLATION	LOCALISATION
	ZI AILE 22 / FOS SUR MER CEDEX	HFX HF1

DEMANDE D´INTERVENTION

Date/Heure Appel: 03/11/2026 10:39 Contact: GIP Téléphone: 04 42 47 36 86

DETAIL DE L´INTERVENTION

Motif: Monte charge en panne au 0 metre portes fermées

Résolution:

Origine: Mauvaise utilisation
Localisation:
Equipement: Ferme porte
Etat: AUTRES
Action: AUTRE
Clôture: En fonctionnement à la visite

Observations:

arriver sur place appareil au 32m
deplacement jusqu au 32m
arriver au 32m appareil grille fermer mais pas porte palière
fermeture des portes OK
plusieurs essaie effectuer pas de defaut constater
re mises en route de l'appareil

DATE	HEURE DEBUT	HEURE FIN
03/11/2026	11:46	12:25

QX	MATERIEL REMPLACE

SIGNATURE CLIENT	SIGNATURE TECHNICIEN
Nom: Sans accès	**Technicien:** 000059 MERCIER GABRIEL

PHOTOS

APPAREIL ARRETE Oui Non